



DEKLARACJA ZGODNOŚCI WE NUMER 002/2011

1. Producent wyrobu:

BYDGOSKIE ZAKŁADY ELEKTROMECHANICZNE „BELMA” S.A.
ul. Łochowska 69
86-005 BIAŁE BŁOTA


2. Nazwa wyrobu:

PRZECIWWYBUCHOWE KASETY STEROWNICZE typu KS-1, KS-2

3. Opis wyrobu:

Przeciwwybuchowe kasety sterownicze z napędem/napędami ręcznym/ręcznymi typu KS-1, KS-2 przeznaczone są do stosowania w niskonapięciowych obwodach prądu zmiennego do 500V.

Oznaczenie:



4. Wykaz przepisów:

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 22.12.2005 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla urządzeń i systemów ochronnych przeznaczonych do użytku w przestrzeniach zagrożonych wybuchem. Dyrektywa 94/9/WE. (Dz.U.Nr 263. Pozycja 2203).

5. Numer certyfikatu badań typu WE:

OBAC 11ATEX262X

Wydany przez: przez Ośrodek Badań, Atestacji i Certyfikacji OBAC Sp. z o.o.
44-122 Gliwice, ul. Toruńska 27

6. Zgodność z normami zharmonizowanymi:

Wyrób spełnia wymagania norm:

PN-EN 60079-0:2009 (EN 60079-0:2009)
PN-EN 60079-1:2010 (EN 60079-1:2007)
PN-EN 60079-7:2010 (EN 60079-7:2007)
PN-EN 60079-11:2010 (EN 60079-11:2007)
PN-EN 60079-31:2011 (EN 60079-31:2009)

zharmonizowanych z Dyrektywą Unii Europejskiej 94/9/WE

Powyzsza deklaracja dotyczy wszystkich w/w wyrobów wyprodukowanych od dnia jej podpisania.

Prezes Zarządu

Artur Łysakowski

Białe Błota, 23.12.2011 r.