




DEKLARACJA ZGODNOŚCI WE NUMER 006/2014

1. **Producent wyrobu:**
BYDGOSKIE ZAKŁADY ELEKTROMECHANICZNE „BELMA” S.A.
ul. Łochowska 69 86-005 BIAŁE BŁOTA
2. **Nazwa wyrobu:**
SKRZYNKI PRZECIWWYBUCHOWE ZACISKOWE typu SPZ

3. **Opis wyrobu:**

Skrzynki Przeciwwybuchowe Zaciskowe typu SPZ stanowią wyodrębniony element osprzętu sieci elektrycznej i przeznaczone są do przelotowego połączenia dwóch odcinków przewodów/kabli lub przelotowego połączenia i wykonania odgałęzień w instalacjach elektrycznych o napięciu znamionowym do 690V w zależności od wykonania.

Oznaczenie:



4. **Wykaz przepisów:**

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 22.12.2005 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla urządzeń i systemów ochronnych przeznaczonych do użytku w przestrzeniach zagrożonych wybuchem. (Dz.U. Nr 263, Poz. 2203).

5. **Numer certyfikatu badań typu WE:**

OBAC 14 ATEX 0169X

Wydany przez: przez Ośrodek Badań, Atestacji i Certyfikacji OBAC Sp. z o.o.
44-122 Gliwice, ul. Toruńska 27

6. **Zgodność z normami zharmonizowanymi:**

Wyrób spełnia wymagania norm:

PN-EN 60079-0:2013
PN-EN 60079-7:2010
PN-EN 60079-11:2012
PN-EN 61241-31:2011

zharmonizowanych z Dyrektywą Unii Europejskiej 94/9/WE

Powyższa deklaracja dotyczy wszystkich wyrobów SPZ wyprodukowanych od dnia jej podpisania.

Prezes Zarządu

Artur Łysakowski

Białe Błota, 04.06.2014 r.