



DEKLARACJA ZGODNOŚCI UE Nr 020/2016

1. Producent:

Bydgoskie Zakłady Elektromechaniczne „BELMA” S.A.
ul. Łochowska 69
86-005 Białe Błota
Polska

2. Nazwa wyrobu:

SPRZĘGNIK OGNIOSZCZELNY TYPU SW-40 (ZESPÓŁ GNIAZDOWY S4)

3. Opis wyrobu:

Sprzęgniki ognioszczelne typu SW-40 przeznaczone są do łączenia (rozłączania) dwóch odcinków 5-cio żyłowych przewodów górniczych zasilających urządzenia ruchome lub przenośne. Sprzęgniki muszą pracować w obwodach elektrycznych z samoczynnymi łącznikami stycznymi, które zapewniają blokadę elektryczną, zezwalają na załączenie napięcia w torach głównych zespołu gniazdowego sprzęgnika dopiero po połączeniu obwodu sterowniczego, które następuje po zamknięciu komory ognioszczelnej, połączeniu obwodów ochronnych i prądowych. Oznaczone są znakiem:



certyfikat badań typu WE: **KDB 07ATEX208X** wydany przez Główny Instytut Górnictwa, Jednostka Notyfikowana nr 1453 - Jednostka Certyfikująca Zespół Certyfikacji Wyrobów KD „Barbara” 43-190 Mikołów ul. Podleska 72

4. Zgodność z wymaganiami:

Deklarujemy, iż powyższy produkt jest zgodny z postanowieniami następującej dyrektywy:

DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2014/34/UE z dnia 26 lutego 2014 r.

w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do urządzeń i systemów ochronnych przeznaczonych do użytku w atmosferze potencjalnie wybuchowej.

Producent na podstawie w/w certyfikatu oraz po przeprowadzonej analizie kolejnych edycji norm deklaruje, iż wyrób spełnienia wymagania następujących norm zharmonizowanych:

- PN-EN 60079-0:2013-03/A11:2014-03 (EN 60079-0:2012/A11:2013),
- PN-EN 60079-1:2010 (EN 60079-1:2007)

Powyższa deklaracja dotyczy wszystkich wyrobów SW-40 wyprodukowanych od dnia jej podpisania
**NINIEJSZA DEKLARACJA ZOSTAŁA WYDANA NA WYŁĄCZNĄ
ODPOWIEDZIALNOŚĆ PRODUCENTA**

Prokurent
Miroslaw Obiala

Białe Błota 20.04.2016 r.